



Protokol o zkouškách . 323/24/OV

Zákazník:

I O: 47470411

DI : CZ47470411

Objednávka: telefonická obj.

Vodárenská spol.Lánov s.r.o.

Lánov

543 41

íslo vzorku: **440**

Místo odb ru: Rudník, OV Leopoldov - odtok

Zahájení odb ru: 11.3.2024 8:45

Ukon ení odb ru: 11.3.2024 10:30

Datum p íjmu: 12.3.2024

Datum provedení zkoušek od - do: 12.3.2024 - 22.3.2024

Materiál: odpadní voda

Odb r provedl: Elhenický Milan

Odebráno dle SOP: SOP V2 (A)

Typ odb ru: slévaný 2 hod (a)

Terénní m ení	Jednotka	Výsledek	Zkušební metoda	Nejistota
Teplota	°C	10,0		N

Ukazatele	Jednotka	Výsledek	Zkušební metoda	Nejistota
CHSK Cr (rozsah A)	mg/l	32,1	SOP CH19 (SN ISO 15705)	A 20%
BSK 5 PN	mg/l	9,8	SOP CH40 (SN EN ISO 5815-1, SN ISO 17289, SN EN 1899-2)	A 20%
Nerозpušt né látky	mg/l	30,0	SOP CH13 (SN EN 872)	A 20%
NEL	mg/l	<0,10	subdodávka	SA

Odb r vzorku provedený zkušební laborato í je dokumentován v Protokolu o odb ru.

Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se týkají pouze zkoušeného vzorku. Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu zkušební laborato e reprodukován jinak než celý.

Zkratky a ozna ení:

A - zkušební metody a odb ry, které jsou p edm tem akreditace

N - zkušební metody, které nejsou p edm tem akreditace

SA - subdodávka akreditovaná

< - pod mezí stanovitelnosti

Místo provád ní laboratorních ínností (s výjimkou subdodávek): Kladská ul. (OV), Bohuslavice n/Ú, 541 03 Trutnov 3
V p ípad , že byl vzorek odebrán zákazníkem, výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl p íjat do zk. laborato e.
Zkušební laborato nenese odpov dnost za informace a data dodaná zákazníkem. (údaje o datu, asu, míst , typu odb ru)

Uvedená nejistota je rozší ená nejistota, která byla vypo tena za použití koeficientu rozší ení k=2, což odpovídá hladin spolehlivosti asi 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Protokol vypracoval: Mgr. Šárka Bryknarová

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Hydrolab
DIČ: CZ60108711
nábřeží Václava Havla 19
541 01 Trutnov

Protokol schválil:

elektronicky podepsáno

V Trutnov dne: 27.3.2024

Mgr. Šárka Bryknarová
vedoucí laborato e

.....konec protokolu o zkouškách.....