



HYDROLAB

List : 1 / 2

Kladská ul., Bohuslavice nad Úpou, 541 03 Trutnov 3
 zkušební laborato . 1456 akreditovaná IA dle SN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkouškách . 859/24/OV

Zákazník:
 I O: 47470411
 DI : CZ47470411
 Smlouva .5/2002/Lab.

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.
 PROSTĚDŇÍ LÁNOV 391
 543 41 LÁNOV

.vz.	Místo odb ru	Materiál
1298	OV Lánov - p ítok	odpadní voda
1299	OV Lánov - odtok	odpadní voda
1300	OV Lánov - AN	odpadní voda

.vz.	Zahájení odb ru	Ukonění odb ru	Datum p íjmu
1298	5.8.2024 8:30	5.8.2024 10:15	6.8.2024
1299	5.8.2024 8:30	5.8.2024 10:15	6.8.2024
1300	5.8.2024 13:55	5.8.2024 13:56	6.8.2024

.vz.	Odb r provedl	Odebral dle SOP	Typ odb ru
1298	Elhenický Milan	SOP V2 (A)	slévaný 2 hod (a)
1299	Elhenický Milan	SOP V2 (A)	slévaný 2 hod (a)
1300	Elhenický Milan	SOP V2 (A)	prostý

.vz.	Datum provedení zkoušek od-do
1298	6.8.2024 - 12.8.2024
1299	6.8.2024 - 12.8.2024
1300	6.8.2024 - 8.8.2024

Terénní m ení	Jednotka	.vz. 1298	NS	.vz. 1299	NS	.vz. 1300	NS
Teplota	°C	17,0	-	17,0	-	17,0	-

Ukazatel	Jednotka	.vz. 1298	NS	.vz. 1299	NS	.vz. 1300	NS
Reakce vody (pH)		7,5	0,2	7,0	0,2	-	-
Konduktivita	mS/m	78,5	5%	39,3	5%	-	-
CHSK Cr (rozsah B)	mg/l	495,5	15%	-	-	-	-
CHSK Cr (rozsah A)	mg/l	-	-	<20,0	-	-	-
BSK 5 PN	mg/l	252,7	20%	1,2	20%	-	-
Nerozpušt né látky	mg/l	219,0	20%	<2,5	-	4635,0	20%
NL zbytek	mg/l	-	-	-	-	1340	-
N-NO2	mg/l	-	-	0,017	10%	-	-
N-NO3	mg/l	-	-	4,95	20%	-	-
N-NH4	mg/l	43,240	10%	<0,200	-	-	-
Ncelk.	mg/l	55,72	20%	7,87	20%	-	-
Pcelk.	mg/l	6,83	10%	1,98	10%	-	-
Kalová sušina ZŽ	%	-	-	-	-	71,1	-
Imhoff 1/2 h.	ml/l	-	-	-	-	960	-
Imhoff 1h	ml/l	-	-	-	-	880	-
Kalový index (válec)	ml/g	-	-	-	-	207	-
Imhoff 1/2 h. kádina	ml/l	-	-	-	-	750	-
Kalový index (kádina)	ml/g	-	-	-	-	168	-

Ukazatel	Zkušební metoda	
Teplota		N
Reakce vody (pH)	SOP CH14 (SN ISO 10523)	A
Konduktivita	SOP CH11 (SN EN 27888)	A
CHSK Cr (rozsah B)	SOP CH19 (SN ISO 15705)	A
CHSK Cr (rozsah A)	SOP CH19 (SN ISO 15705)	A

Ukazatel	Zkušební metoda	
BSK 5 PN	SOP CH40 (SN EN ISO 5815-1, SN ISO 17289, SN EN 1899-2)	A
Nerozpuštěné látky	SOP CH13 (SN EN 872)	A
NL zbytek		N
N-NO2	SOP CH6 (SN EN 26777)	A
N-NO3	SOP CH4 (SN ISO 7890-3)	A
N-NH4	SOP CH2 (SN ISO 7150-1)	A
Ncelk.	SOP CH30 (SN EN ISO 11905-1, SN ISO 7890-1)	A
Pcelk.	SOP CH3 (SN EN ISO 6878)	A
Kalová sušina ZŽ		N
Imhoff 1/2 h.		N
Imhoff 1h		N
Kalový index (válec)		N
Imhoff 1/2 h. kádina		N
Kalový index (kádina)		N

Odběr vzorku provedený zkušební laboratorie je dokumentován v Protokolu o odběru. Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se týkají pouze zkušeneho vzorku. Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu zkušební laboratorie reprodukován jinak než celý.

Zkratky a označení:

A - zkušební metody a odběry, které jsou podle podmínek akreditace

N - zkušební metody, které nejsou podle podmínek akreditace

< - pod mezí stanovitelnosti

NS - nejistota stanovení

Místo provádění laboratorních činností (s výjimkou subdodávek): Kladská ul. (OV), Bohuslavice n/Ú, 541 03 Trutnov 3
V případě, že byl vzorek odebrán zákazníkem, výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl přijat do zk. laboratorie.
Zkušební laboratorie nenesou odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. (údaje o datu, času, místě, typu odběru)

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti asi 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Protokol vypracoval: Mgr. Šárka Bryknarová

V Trutnov dne: 12.8.2024

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
HydroLab
DIČ: CZ80108711
nábřeží Václava Havla 19
541 01 Trutnov

Protokol schválil:

elektronicky podepsáno

Mgr. Šárka Bryknarová
vedoucí laboratorie

.....konec protokolu o zkouškách.....